

## SKRIPSI

# **PERENCANAAN PLTS ATAP *ON GRID* KANDANG AYAM BROILER DI DESA TEMBUKU, KAB. BANGLI MENGGUNAKAN *SOFTWARE* *HELIOSCOPE***



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh :

**Sang Nyoman Pari Artha**

NIM. 2215374002

**PROGRAM STUDI D4 TEKNIK OTOMASI  
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
2023**

## **LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

### **PERENCANAAN PLTS ATAP *ON-GRID* KANDANG AYAM BROILER DI DESA TEMBUKU, BANGLI MENGGUNAKAN SOFTWARE HELIOSCOPE**

*Oleh :*

Sang Nyoman Pari Artha

NIM. 2215374002

Skripsi ini telah melalui Bimbingan dan Pengujian Hasil, disetujui untuk  
diujikan pada Ujian Skripsi  
di

Program Peminatan Energi Baru Terbarukan di Program Studi D4 Teknik Otomasi  
Jurusan Teknik Elektro – Politeknik Negeri Bali

Bukit Jimbaran, 21 - 8 - 2023

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing 1:

Ir. I Gst Pt Mastawan Eka P, ST., MT.  
NIP. 197801112002121003

Dosen Pembimbing 2:

I Dw Md Cipta Santosa, ST., MT. Ph.D.  
NIP. 197212211999031002

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

### PERENCANAAN PLTS ATAP ON GRID KANDANG AYAM BROILER DI DESA TEMBUKU, KAB. BANGLI MENGGUNAKAN SOFTWARE HELIOSCOPE

Oleh :

Sang Nyoman Pari Artha


NIM. 2215374002

Skripsi ini sudah melalui Ujian Skripsi pada tanggal 15 Agustus 2023,  
dan sudah dilakukan Perbaikan untuk kemudian disahkan sebagai Skripsi  
di

Program Studi D4 Teknik Otomasi  
Jurusan Teknik Elektro - Politeknik Negeri Bali

Disetujui Oleh :

Tim Penguji :




1. Ir. Ida Bagus Ketut Sugirianta, M.T  
NIP. 196606161993031003


2. I Nyoman Sedana Triadi, ST, MT  
NIP. 197305142002121001

Bukit Jimbaran, Juli 2023

Dosen Pembimbing :




1. Ir. I Gst Pt Mastawan Eka P, ST., MT.  
NIP. 197801112002121003



2. I Dw Md Cipta Santosa, ST., MT. Ph.D.  
NIP. 197212211999031002

Disahkan Oleh:

Ketua Jurusan Teknik Elektro

  
Ir. J Wayan Raka Ardana, MT.  
NIP. 196705021993031005

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

Perencanaan PLTS Atap *On-Grid* Kandang Ayam *Broiler* di Desa Tembuku, Bangli menggunakan *Software HelioScope*  
adalah asli hasil karya saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu perguruan tinggi, dan atau sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah Skripsi ini, dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, dengan ini saya menyatakan menarik Skripsi yang saya ajukan sebagai hasil karya saya.

Bukit Jimbaran, 15 Agustus 2023

Yang menyatakan



Sang Nyoman Pari Artha

NIM. 2215374002

## ABSTRAK

Perancangan sistem PLTS atap ini dilakukan di kandang ayam Desa Tembuku, Bangli menggunakan sistem PLTS on grid. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2023 hingga bulan Juni tahun 2023 dengan metode deskriptif kuantitatif dan menggunakan *software* HelioScope. Pada Perencanaan ini total produksi energi yang dihasilkan oleh PLTS selama setahun didapatkan sebesar 5.834,8 kWh/Years dengan menggunakan 13 buah panel surya tipe *Trina Solar Multicrystalline* dengan masing-masing panel surya berkapasitas 320 Wp yang akan menghadap ke utara dengan kemiringan 27° dan inverter yang digunakan yaitu inverter sunny Tripower dengan kapasitas tegangan maksimum 450 VDC – 800 VDC yang akan terhubung langsung dengan beban yang ada di kandang ayam. Investasi awal yang dikeluarkan pada perencanaan PLTS atap *on-grid* di kandang ayam ini sebesar Rp 62.437.500 dengan pemasukan selama setahun sebesar Rp. 5.815.778 dan pengeluaran biaya operasional dan *maintenance* sebesar Rp 624.375 selama setahun

**Kata Kunci:** PLTS, Ekonomis, Investasi dan HelioScope

## ***ABSTRACT***

*The design of this rooftop PLTS system was carried out in a chicken coop in Tembuku Village, Bangli using an on grid PLTS system. This research was conducted from March 2023 to June 2023 using a quantitative descriptive method and using HelioScope software. In this plan, the total energy production produced by PLTS for a year is 5.834,8 kWh/Years using 13 Trina Solar Multicrystalline type solar panels with each solar panel with a capacity of 320 Wp which will face north with a slope of 27° and the inverter used namely the sunny Tripower inverter with a maximum voltage capacity of 450 VDC – 800 VDC which will be connected directly to the load in the chicken coop. The initial investment spent on planning the on-grid roof PLTS in this chicken coop is Rp. 62.437.500 with a year's income of Rp. 5.815.778and operational and maintenance expenses of IDR 624.375 for a year*

***Keywords:*** PLTS, Economical, Investment and HelioScope

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk lulus program Diploma IV pada Program Studi Teknik Otomasi Spesialisasi D4 Energi Baru Terbarukan Program Studi Teknik Elektro Politeknik Negeri Bali. Dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis banyak mendapat dukungan dan kerjasama dari banyak pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya bila pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, SE., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali.
2. Bapak Ir. I Wayan Raka Ardana, M.T, selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Bali sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan Skripsi.
3. Bapak Ida Bagus Irawan Purnama, ST., M.Sc., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Teknik Otomasi Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Bali.
4. Ir. I Gst Pt Mastawan Eka P, ST., MT. selaku Pembimbing 1 (satu) yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan Skripsi.
5. I Dewa Made Cipta Santosa, ST., MT. Ph.D. selaku Pembimbing 2 (dua) yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan Skripsi.
6. Orang tua saya yang telah mendoakan dan mendukung penulis.
7. Teman EBT seperjuangan yang selalu memberikan support dan masukan dalam penyusunan Skripsi.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah memberikan saran, ide dan dukungannya sampai dengan terselesaiannya Skripsi ini

Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan waktu kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini. Penulis menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan, sehingga saran dan kritik yang membangun sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan Skripsi ini. Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan Skripsi ini kepada semua pihak, semoga bermanfaat bagi para pembaca dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bukit Jimbaran, 18 Juli 2022



Sang Nyoman Pari Artha  
2215374002

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI .....</b>	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....</b>	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA SKRIPSI.....</b>	iv
<b>ABSTRAK .....</b>	v
<b>ABSTRACT .....</b>	vi
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	vii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	ix
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	xi
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	xiii
<b>BAB I .....</b>	1
1.1    Latar Belakang.....	1
1.2    Perumusan Masalah .....	3
1.3    Batasan Masalah .....	3
1.4    Tujuan Penelitian .....	4
1.5    Manfaat Penelitian .....	4
1.6    Sistematika Penulisan.....	4
<b>BAB II.....</b>	6
2.1    Penelitian Sebelumnya .....	6
2.2    Landasan Teori .....	9
2.2.1    Energi Surya .....	9
2.2.2    Potensi Energi Surya di Indonesia .....	10
2.2.3    Pembangkit Listrik Tenaga Surya.....	10
2.2.5.5 Survey dan Pemetaan .....	22
2.2.5.6 Aspek Teknis .....	23
<b>BAB III .....</b>	25
3.1    Tempat dan Waktu Penelitian.....	25
3.2    Desain Penelitian .....	25
3.3    Metode Pengumpulan Data .....	27
3.4    Metode Analisis Data.....	27
3.4.1    Menghitung Kapasitas Daya PLTS.....	28

3.4.2 Menghitung Jumlah Modul .....	<b>28</b>
3.4.3 Menentukan Inverter.....	<b>28</b>
3.4.4 Menghitung Konfigurasi Seri-Paralel Modul Surya .....	<b>29</b>
<b>BAB IV.....</b>	<b>30</b>
4.1 Perencanaan PLTS Atap.....	<b>30</b>
4.2 Analisis Ekonomis Perancangan PLTS Atap .....	<b>42</b>
4.2.1 Menghitung <i>Life Cycle Cost</i> (LLC) .....	<b>42</b>
4.2.2 Menghitung Biaya Energi .....	<b>45</b>
4.2.3 Analisis Kelayakan Investasi.....	<b>46</b>
<b>BAB V.....</b>	<b>50</b>
5.1 Kesimpulan.....	<b>50</b>
5.2 Saran.....	<b>50</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b> Skema PLTS Off-grid PV System with Storage[13].....	11
<b>Gambar 2.2</b> Sistem PLTS Grid-Connected dengan Penyimpanan (a) Charge Control dan Inverter Charge Control terpisah, dan Charge Control terintegrasi (b)[13].....	12
<b>Gambar 2.3</b> Hubungan Sel Surya, PV Modul dan Array[13] .....	13
<b>Gambar 2.4</b> Monocrystalline Silicon Module[14].....	14
<b>Gambar 2.5</b> Polycrystalline Silicon Module[14].....	14
<b>Gambar 2.6</b> Thin Film Photovoltaic[14].....	15
<b>Gambar 2.7</b> Skema Prinsip Inverter Satu Fasa[15] .....	16
<b>Gambar 2.8</b> Inverter[16].....	16
<b>Gambar 2.9</b> Prinsip Teknologi PWM [17].....	17
<b>Gambar 2.10</b> Tampilan Sunny Design.....	23
<b>Gambar 3.1</b> Atap Kandang Ayam.....	24
<b>Gambar 3.2</b> Diagram Alir Penelitian.....	25
<b>Gambar 4.1</b> Diagram Single Line PLTS.....	29
<b>Gambar 4.2</b> Grafik Konsumsi Energi Pada Kandang Ayam.....	31
<b>Gambar 4.3</b> Gambar Perbandingan Konsumsi Energi Degan Produksi Energi.....	39
<b>Gambar 4.4</b> Posisi Panel Surya.....	40
<b>Gambar 4.5</b> Wiring Diagram PLTS Atap.....	41

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 4.1</b> Karakteristik Beban Pada Kandang Ayam .....	30
<b>Tabel 4.2</b> Konsumsi Energi (kWh) Selama Setahun.....	30
<b>Tabel 4.3</b> Data Iradiasi Matahari Pada Kandang Ayam.....	31
<b>Tabel 4.4</b> Spesifikasi Panel Surya <i>Multycrystalline</i> .....	32
<b>Tabel 4.5</b> Spesifikasi Inverter Sunny Boy.....	33
<b>Tabel 4.6</b> Spesifikasi <i>Slocable PV1-F Series</i> .....	37
<b>Tabel 4.7</b> Perbandingan Konsumsi Energi dan Produksi Energi.....	39
<b>Tabel 4.8</b> Daftar Harga Komponen PLTS Atap <i>On-Grid</i> yang direncanakan.....	42
<b>Tabel 4.9</b> Kelayakan Investasi.....	46

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 :** Design PLTS Atap Menggunakan Software *HelioScope* .....
- Lampiran 2 :** Spesifikasi Panel Surya Yang Digunakan .....
- Lampiran 3 :** Spesifikasi Inverter Yang Digunakan.....
- Lampiran 4 :** Foto Tempat Penelitian.....



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dengan bertambahnya kebutuhan pasar terhadap ayam pedaging saat ini menjadikan usaha ayam broiler ini makin diminati masyarakat sebagai suatu usaha bisnis dan mata pencaharian penduduk. Permintaan yang tinggi terhadap daging ayam broiler menyebabkan pula percepatan pertumbuhan ayam itu sendiri sehingga memotivasi dan sekaligus peluang dan tantangan bagi peternak ayam broiler untuk selalu memperoleh hasil panen ayam yang baik. Faktor penting yang dapat mempengaruhi kesehatan pertumbuhan ayam broiler ini adalah kondisi lingkungan tempat keberadaan kandang, serta kandang ayam itu sendiri seperti suhu dan cuaca, kebersihan, penerangan di dalam kandang. Dalam proses pemeliharaan, perawatan, dan penggemukan ayam broiler di kandang ayam, sudah tentu memerlukan fasilitas kandang yang memadai, terutama sekali penyediaan energi listrik untuk lampu penerangan. Energi listrik untuk lampu penerangan sangat vital bagi ayam broiler mulai dari bibit ayam sampai ayam broiler dewasa siap panen. Kandang ayam selama ini biasanya memperoleh energi listrik yang disuplai dari sumber listrik PLN dengan penyaluran energi yang jauh melalui kabel. Sehingga memerlukan biaya operasional dan pemeliharaan saluran listrik yang tinggi, karena umumnya letak kandang ayam jauh dari pemukiman penduduk memerlukan saluran kabel yang panjang juga. Selain itu juga pembelian energi listrik dapat menjadi beban biaya pengeluaran bagi peternak selama periode panen ayam broiler.

Energi merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat karena hampir semua aktivitas manusia selalu membutuhkan energi. Misalnya untuk penerangan, proses industri atau untuk menggerakkan peralatan rumah tangga diperlukan energy listrik, untuk menggerakkan kendaraan baik roda dua maupun empat diperlukan bensin, serta masih banyak peralatan di sekitar kehidupan manusia yang memerlukan energi. Sebagian besar energi yang digunakan di Indonesia berasal dari energi fosil yang berbentuk minyak bumi dan gas bumi[1]. Energi terbarukan adalah sumber-sumber energi yang bisa habis secara alamiah. Energi terbarukan berasal dari elemen-elemen alam yang tersedia di bumi dalam jumlah besar, misalnya matahari, angin, sungai, tumbuhan dsb. Energi terbarukan merupakan sumber energy paling bersih yang tersedia

di planet ini. Ada beragam jenis energi terbarukan, namun tidak semuanya bisa digunakan di daerah - daerah terpencil dan perdesaan. Tenaga Surya, Tenaga Angin, Biomassa dan Tenaga Air adalah teknologi yang paling sesuai untuk menyediakan energi di daerah-daerah terpencil dan perdesaan. Energi terbarukan lainnya termasuk Panas Bumi dan Energi Pasang Surut adalah teknologi yang tidak bisa dilakukan di semua tempat. Indonesia memiliki sumber panas bumi yang melimpah; yakni sekitar 40% dari sumber total dunia. Akan tetapi sumber-sumber ini berada di tempat-tempat yang spesifik dan tidak tersebar luas. Teknologi energy terbarukan lainnya adalah tenaga ombak, yang masih dalam tahap pengembangan[2].

Proses pemanfaatan energi surya sebagai energi listrik dimulai dari tahap pra konstruksi, tahap konstruksi, tahap operasi, dan pasca operasi. Dampak yang ditimbulkan dari masing-masing tahapan berbeda satu dengan lainnya sehingga diperlukan upaya pengelolaan lingkungan untuk meminimalisir environmental impact pada area PLTS. Adapun dampak lingkungan yang ditemui pada sistem pembangkit antara lain kerusakan lahan, suara bising maupun limbah B3. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) fotovoltaik adalah sistem pembangkit listrik yang bersumber dari radiasi matahari melalui konversi sel fotovoltaik. Semakin tinggi intensitas radiasi matahari, maka semakin besar daya listrik yang dihasilkannya. Ditinjau dari cara bekerjanya, PLTS dibagi menjadi dua yaitu PLTS *off-grid* dan PLTS *on-grid*. PLTS *off-grid* adalah PLTS yang memanfaatkan baterai sebagai penyimpanan energi sebelum disalurkan kepada konsumen, sedangkan PLTS *on-grid* merupakan PLTS yang diinterkoneksi pada jaringan listrik PLN maupun jaringan lainnya (hybrid). Dari sisi desain, PLTS dibagi menjadi PLTS terpusat dan PLTS tersebar. Adapun dari sisi pemasangan, PLTS dibagi menjadi PLTS diatas tanah (groundmounted), PLTS Atap, dan PLTS terapung[3].

Pada penelitian ini akan dilakukan perencanaan PLTS atap dengan sistem On-Grid yang berlokasi di Desa Tembuku, Bangli. Dengan keadaan cuaca pada musim kemarau sangat memadai karena jarang sekali ada hujan pada siang harinya, sedangkan pada musim hujan curah hujan yang sedikit namun pada siang menjelang sore sering mendung, serta untuk lingkungan di sekitar bangunan tidak banyak terdapat pepohonan yang tinggi sehingga memungkinkan dipasangnya panel surya. Pada perencanaan ini mengacu pada ketentuan PERMEN ESDM No. 49 Tahun 2018 dengan kapasitas PLTS Atap 100% dari daya tersambung PLN karena masih dibawah batas yang ditentukan

oleh PLN. PLN umumnya membayar tagihan listrik bulanan berdasarkan jumlah energi yang dikonsumsi dengan rata-rata per bulan dihitung dari bulan Maret 2023 – Agustus 2023 sebesar 4.868 kWh atau Rp 7.742.746. Kapasitas Daya listrik PLN yang terpasang sebesar 33 kVA untuk menyalakan peralatan pada kandang seperti pompa air, Exhaust fan, lampu dan panel control. Luas bangunan kandang ayam adalah  $400m^2$  dengan luas atap yang menghadap ke utara yang akan dipasangin PLTS adalah  $300m^2$ .

Oleh karena itu, dalam laporan ini penulis mengangkat judul “Perencanaan PLTS Atap *On Grid* Kandang Ayam Broiler di Desa Tembuku, Bangli Menggunakan *Software Sunny Design*”. Melalui ide-ide yang dituangkan dalam laporan ini, diharapkan dapat menjelaskan cara perancangan energi surya di kandang ayam.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah rancangan PLTS *on-grid* untuk kandang ayam di desa tembuku?
2. Berapakah kapasitas PLTS atap *on-grid* kandang ayam di desa Tembuku menggunakan *software HelioScope*?
3. Apakah secara analisis ekonomis perancangan PLTS atap untuk kandang ayam di desa tembuku ini layak?

## 1.3 Batasan Masalah

Dalam skripsi perencanaan PLTS *on-grid* pada kandang ayam batasan masalah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah, yaitu antara lain :

1. Penelitian ini membahas perancangan PLTS *On-Grid* digunakan dalam penyuplaihan beban listrik pada Kandang ayam broiler di Desa Tembuku.
2. Studi unjuk kerja ini hanya akan membahas tentang produksi energi. Potensi energi listrik pada studi ini disimulasikan menggunakan *software HelioScope*.
3. Penelitian ini membahas modal awal yang dibutuhkan, *Break Even Point* (BEP) yang dibutuhkan dalam jangka waktu 25 tahun, serta analisis layak atau tidaknya suatu investasi pada pemasangan PLTS ini

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan khusus yang diharapkan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Merencanakan PLTS atap system *On-Grid* pada kandang ayam di Desa Tembuku.
2. Untuk mengetahui kapasitas PLTS yang digunakan untuk sistem *On-Grid* pada kandang ayam di Desa Tembuku.
3. Untuk mengetahui analisis ekonomis pada kandang ayam di Desa Tembuku ini layak atau tidaknya di investasikan.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademik maupun aplikatif yaitu:

1. Sebagai bahan untuk menambah wawasan dan pengetahuan aspek teknis serta ekonomis pemasangan PLTS atap di Indonesia terutama di Desa Tembuku, Kab. Bangli.
2. Sebagai bahan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan perancangan PLTS atap di kandang ayam.
3. Bertampak baik untuk masyarakat sekitar tentang perencanaan PLTS atap di kandang ayam.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Penelitian skripsi ini terdiri dari 5 bab yaitu:

### 1. Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### 2. Bab II Tinjauan Pustaka

Menguraikan tentang penelitian sebelumnya dan landasan teori yang berisi definisi PLTS, teoritis perumusan PLTS, serta komponen-komponen yang digunakan, dan investasi yang sekiranya akan dirancang.

### 3. Bab III Metode Penelitian

Menguraikan tentang tempat dan waktu penelitian, desain penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan jadwal penelitian.

**4. Bab IV Hasil dan Pembahasan**

Menguraikan tentang hasil permasalahan penelitian, yang terdiri dari deskripsi data, hasil dan pembahasan mengunak analisis teknis dan investasi pemasangan PLTS di kedua negara.

**5. BabV Penutup**

Menguraikan tentang simpulan dan saran dari hasil penelitian yang sekiranya bermanfaat bagi keseluruhan aspek yang membaca dan juga *client*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil perencanaan PLTS atap di kandang ayam broiler Desa Tembuku, Bangli ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Perencanaan PLTS atap di kandang ayam menggunakan sistem *on-grid* yang terhubung dengan daya dari PLN. Sistem PLTS atap menggunakan modul surya tipe *Trina Solar 2400TL-US* dengan kapasitas 320 Wp sebanyak 13 buah sebesar 4.160 Wp. Inverter yang digunakan yaitu inverter sunny Tripower 3 phase
2. Panel surya diposisikan diatas atap kandang ayam dengan kemiringan 27° dan dirangkai seri dengan tegangan sebesar 482,3 V, arus sebesar 8,63 A dan luas lahan yang dibutuhkan sebesar 25,28 m<sup>2</sup>. Total produksi energi yang dihasilkan oleh PLTS selama setahun yaitu sebesar 5834,8 kWh/Years.
3. Investasi awal yang dikeluarkan pada perencanaan PLTS atap *on-grid* di kandang ayam sebesar Rp 62.687.500 dengan 25 tahun mendapatkan total pemasukan selama setahun sebesar Rp. Rp 5.815.778 dan pengeluaran biaya operasional dan *maintenance* sebesar Rp 626.875 selama setahun. Investasi perancangan PLTS atap *on-grid* di kandang ayam ini dinilai layak karena pada tahun ke-22 sudah mencapai ROI (*Return of Investment*).

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil perancangan diatas penulis memiliki sedikit saran yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut:

1. Dalam perancangan ini diharapkan mahasiswa untuk teliti dan focus dalam perhitungan dan pemilihan komponen agar hasil rancangan sesuai dengan apa yang diharapkan.
2. Tetap mengutamakan K3 (kesehatan, keselamatan, kerja) agar kita tetap dalam keadaan sehat, aman, dan sejahtera dalam pengambilan data dilapangan agar proses penggerjaan skripsi dapat berjalan dengan lancar.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] T. S. D. Singh, B. A. Shimray, A. B. Singh, and S. N. Meitei, “Performance measurement of 5 kWp rooftop grid-connected SPV system in moderate climatic region of Imphal, Manipur, India,” *Energy for Sustainable Development*, vol. 73, pp. 292–302, 2023.
- [2] Pieter de Vries - Project Director, Mark Conners - Team Leader, Raden Jaliwala, “PNPM Mandiri Buku Panduan Energi Terbarukan”, [https://spae.teknik.ub.ac.id/wp-content/uploads/2016/11/Buku-Panduan-Energi-yang-Terbarukan\\_guidebook-renewable-energy-small.pdf](https://spae.teknik.ub.ac.id/wp-content/uploads/2016/11/Buku-Panduan-Energi-yang-Terbarukan_guidebook-renewable-energy-small.pdf).
- [3] Dadan Kusdiana, Panduan Pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Desember 2020.
- [4] S. Putra and C. Rangkuti, “Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Secara Mandiri Untuk Rumah Tinggal,” in *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan*, 2016, pp. 21–23.
- [5] K. A. W. Patra, “ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN YANG BERBATASAN LANGSUNG DENGAN AREA PUSPEM KABUPATEN BADUNG: TAHUN 2005-2015,” *SPACE*, vol. 4, no. 1, 2017.
- [6] I. Bayusari, C. Caroline, H. Hermawati, and L. Mawarni, “DESAIN PROTOTIPE PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA UNTUK SUMBER ENERGI ALTERNATIF PADA MESIN STERILISASI ALAT MEDIS PORTABLE,” *Jurnal Rekayasa Elektro Sriwijaya*, vol. 4, no. 2, pp. 73–82, 2023.
- [7] A. Pawitra, I. N. S. Kumara, and W. G. Ariastina, “Review perkembangan PLTS di Provinsi Bali menuju target kapasitas 108 MW tahun 2025,” *Majalah Ilmiah Teknologi Elektro*, vol. 181, 2020.
- [8] B. M. Pangaribuan, I. Ayu, D. Giriantari, and I. W. Sukerayasa, “Desain PLTS Atap Kampus Universitas Udayana: Gedung Rektorat,” *Jurnal SPEKTRUM Vol*, vol. 7, no. 2, 2020.
- [9] O. I. Sanjaya, I. A. D. Giriantari, and I. N. S. Kumara, “Perancangan Sistem Pompa Irigasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Untuk Pertanian Subak Semaagung,” *Jurnal SPEKTRUM Vol*, vol. 6, no. 3, 2019.
- [10] E. Tarigan, “Simulasi optimasi kapasitas PLTS atap untuk rumah tangga di Surabaya,” *Multitek Indonesia: Jurnal Ilmiah*, vol. 14, no. 1, pp. 13–22, 2020.
- [11] J. E. Putro, C. R. Handoko, H. Widodo, M. B. Rahmat, and A. Z. Arfianto, “Pemanfaatan Teknologi Tenaga Matahari sebagai Sumber Energi bagi Petani Porang di Magetan,” in *Seminar MASTER PPNS*, 2017, pp. 177–180.

- [12] "Solar Energy Perspectives: Executive Summary" (PDF). International Energy Agency. 2011. Diarsipkan (PDF) dari versi asli tanggal 2011-12-03. Diakses tanggal 2013-11-08. [https://id.wikipedia.org/wiki/Energi\\_surya](https://id.wikipedia.org/wiki/Energi_surya).
- [13] M. P. M. Tas and W. G. van Sark, "Experimental repair technique for glass defects of glass-glass photovoltaic modules—A techno-economic analysis," *Solar Energy Materials and Solar Cells*, vol. 257, p. 112397, 2023.
- [14] R. Rafli, J. Ilham, and S. Salim, "Perencanaan dan Studi Kelayakan PLTS Rooftop Pada Gedung Fakultas Teknik UNG," *Jambura Journal of Electrical and Electronics Engineering*, vol. 4, no. 1, pp. 8–15, 2022.
- [15] H. Hasan, "perancangan pembangkit listrik tenaga surya di pulau Saugi," *Jurnal riset dan teknologi kelautan*, vol. 10, no. 2, pp. 169–180, 2012.
- [16] A. Ardiansyah, I. N. Setiawan, and I. W. Sukerayasa, "Perancangan Plts Atap On Grid System Pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Kota Probolinggo," *Jurnal SPEKTRUM Vol*, vol. 8, no. 4, 2021.
- [17] P. S. Ningsih, "Pengukuran Tegangan, Arus, Daya pada Prototype PLTS Berbasis Mikrokontroller Arduin Uno," *SainETIn: Jurnal Sains, Energi, Teknologi, dan Industri*, vol. 5, no. 1, pp. 8–16, 2020.
- [18] Asrori Asrori, Achmad Fajar Ramdhani, Pipit Wahyu Nugroho, dan Irwan Heryanto Eryk, "Kajian Kelayakan Solar *Rooftop On-Grid* Untuk Kebutuhan Listrik Bengkel Mesin di Polinema", ELKOMIKA, Jurnal Teknik Energi Elektrik, Teknik Telekomunikasi, & Teknik Elektronika, vol. 10, no. 4, 2022
- [19] Yusuf Adi Nugroho, "Analisis Tekno-Ekonomi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Di PT Pertamina (Persero) Unit Pengolahan IV Cilacap", Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Nopember, 2016, [Online]. Available : [https://repository.its.ac.id/76304/1/2414105009-Undergraduate\\_Thesis.pdf](https://repository.its.ac.id/76304/1/2414105009-Undergraduate_Thesis.pdf)
- [20] Rahwanda, Yoga Satria Putra, dan Riza Adriat, "Pemetaan dan Estimasi Potensi Energi Matahari di Kota Pontianak", PRISMA FISIKA, vol. 10, no. 3, 2022
- [21] Rafli, Jumiati Ilham, dan Sardi Salim, "Perencanaan dan Studi Kelayakan PLTS *Rooftop* Pada Gedung Fakultas Teknik UNG", *Jambura Jurnal of Electrical and Electronics Engineering*, vol. 4, no. 1, 2022